Ozanaczenia:

Kanał elektroinstalacyjny 110x40

Wentylatory dachowe

Szatnia

Szatnia

Okna do podawania ubrań

Szatnia

Sala sportowa

Szafa sterowania wentylacji

okna PCV bez szyb

okna poliwęglowe pod stropem

okna PCV bez szyb

okna poliwęglowe pod stropem

Do TK

Punkt redukcyjno - pomiarowy

do centrali klimatyzacyjnej na dachu

YDYzo 5x4mm²

TG

R≤10Ω

YDYzo 5x35mm²

YDYzo 3x2,5mm²

YDYzo 5x6mm²

Rzut parteru

Nazwa i adres obiektu budowlanego: Kompleksowa termomodernizacja budynków Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Łęczycy ul. M. Konopnickiej 13 wraz z wymianą źródła ciepła.			
Nazwa opracowania: Kotłownia gazowa z pompami ciepła - instalacje elektryczne			
Nazwa rysunku: Kotłownia gazowa z pompami ciepła Plan instalacji siłowych		1:200	**2E**
Imię i nazwisko projektanta: *Henryk Kopczyński*	*Specjalność i numer uprawnień:* *upr. 68/89*	*Data:* *sierpień 2009*	*Podpis:*