



Dodatkowa ochrona od porażeń w instalacji odbiorczej przyjęto:  
„samoczynne szybkie wyłączenie zasilania „  
poprzez zastosowanie wyłączników instalacyjnych  
i urządzeń różnicowoprądowych.

Obiekt:	budynek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	Nr rys.:
Adres:	Łęczyca, ul. Kaliska 13	E - 1
Instalacja:	Remont Instalacji elektrycznej	
SCHEMAT IDEOWY		
Data: XII - 2010		Opracował: Jerzy Krzemiński Upr. 349/73