




**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Łódzkie

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



Łęczycza dnia, 05.09.2012 r.

**Do wszystkich oferentów Nr postępowania RG.272.8.2012.PK**

**Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RG.272.8.2012.PK w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Uporządkowaniu gospodarki cieplnej wraz z modernizacją źródła ciepła w Zespole Szkół Mechanizacji Rolnictwa i Centrum Kształcenia Praktycznego w Piątku”.**

W dniach 31.08 i 03.09.2012 roku wpłynęły od Oferentów następujące zapytania:

1. Brak w przedmiarach białego montażu. Czy należy go wycenić?

***Odp. Nie przewiduje się wymiany urządzeń sanitarnych.***

2. Czy Zamawiający dopuszcza sytuację, w której zastosowane zostaną kotły o mocach wyższych od zaprojektowanych? W wyniku powstanie układ trzech kotłów o łącznej mocy 540kW. Układ będzie składać się z dwóch kotłów, każdy o mocy 220kW i jednego kotła o mocy 100kW. Kotły spełniają pozostałe warunki równoważności opisane w SIWZ, załączonych do SIWZ oraz projekcie technicznym.

***Odp. Dopuszcza się montaż kotłów o mocy większej od mocy nominalnej określonej w PB, ale nie więcej niż 20%.***

3. W piśmie wyjaśniającym z odpowiedziami z dnia 29-08-2012 używacie Państwo nazwy własnej elementu w który ma być wyposażony kocioł a która jednocześnie jest stosowana przez tylko jednego producenta kotłów a którego zadaniem nie jest „dodatkowo kruszenie większych elementów powyżej 6 cm” a oddzielenie układu podawania paliwa z magazynu od części palnikowej kotła w celach Ppoż. skoro kocioł ma spalać zrębki pellet, brykiet o parametrze G30 W65?

***Odp. Rezygnuje się z funkcji kruszenia elementów powyżej 6 cm.***

4. Czy dopuszczają Państwo urządzenia posiadające układ zabezpieczenia przed cofnięciem inne niż podajnik komorowy „TBZ”.

***Odp. Dopuszcza się montaż innego urządzenia niż podajnik komorowy który zabezpieczy układ podawania paliwa.***

STAROSTA

Wojciech Zdziarski