


10	Zawór MAG	1	DN 65	Gazex
9	Zawór kołnierzowy	1	DN 65	
8	Manometr 0–10 kPa kurek manometryczny	1		
7	Rejestrator	1	CRI-02	Common
6	Gazomierz miechowy G40	1		METRIX
5	Manometr 0–6 bar kurek manometryczny	1		
4	kurek gazowy DN 50	1		
3	Reduktor FMX	1	zaw.upustowym i bezp.	FIORENTINI
2	Filtr gazu	3	05/25	
1	Zawór kołnierzowy	1	DN25	
Poz.	Nazwa elementu	Ilość		UWAGI


**MAZOWIECKI OPERATOR**  
 SYSTEMU DYSTRYBUCYJNEGO  
 Mazowiecki Operator  
 Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o.  
 Oddział Zakład Gazowniczy Łódź  
 Dział Transportu Gazu  
 Sekcja Pomiarów  
 ul. Uniwersytecka 2/4, 90-137 Łódź  
 tel. (42) 675 93 33 do 37 fax 042 675 93 40  
 tel. 5272326936  
 KRS 0000167419 REGON 017195702

Nr uzgodnienia: 43/02/08/1  
 Uzgodniam zaprojektowany  
 układ pomiarowy  
 Data: 28.01.08

Specjalista ds. Pomiarów  
  
 Jacek Midera

Nazwa i adres obiektu budowlanego:			
„Termomodernizacja Zespołu Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy wraz z wymianą źródła ciepła” - Projekt kotłowni			
Nazwa rysunku:			
Punkt redukcyjno - pomiarowy 50 m3/h	1:100	<b>7</b>	
Imię i nazwisko projektanta:	Specjalność i numer uprawnień:	Data:	Podpis:
Zbigniew Cebula	sanitarna 32/00/WŁ	wrzesień 2012	