



Powiat Łęczycki

99-100 Łęczyca, Pl. T.Kościuszki 1
Tel. (24) 388 72 00; Fax. (24) 721 32 17
sekretariat@leczyca.pl www.leczyca.pl

Łęczyca, dnia 09.06.2015 r.

RG. 272.7.2015.KM

Do wszystkich oferentów

Dotyczy postępowania przetargowego nr RG.272.7.2015.KM pn.: Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łęczyckiego: Dom Pomocy Społecznej w Karsznicach

W dniu 08.06.2015 r. od jednego z Oferentów wpłynęło następujące zapytanie:

- Proszę o podanie parametrów technicznych: separatora powietrza.

Odp. Parametry separatora:

Max. ciśnienie robocze [bar] 10

Max. temperatura pracy [°C] 160

Średnica przyłącza 1 ¼"

W związku z powyższym zmianie ulega punkt 23 załącznika nr 1 Nazwy własne materiałów i urządzeń zawartych w projekcie: Instalacja solarna w DPS w Karsznicach – w Projekcie budowlanym Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łęczyckiego: Dom Pomocy Społecznej w Karsznicach – Instalacja solarna, przebudowa instalacji c.o. w Domu Pomocy Społecznej w Karsznicach. Ujednolicony tekst w/w załącznika załączono do postępowania przetargowego.

WZ. STAROSTY
Krzyszyna Paszka
WICESTAROSTA