



Powiat Łęczycki

99-100 Łęczyca, Pl. T.Kościuszki 1
Tel. (024) 388 72 00; Fax. (024) 721 32 17
sekretariat@leczyca.pl www.leczyca.pl

Łęczyca, dnia 12.08.2015 r.

Do wszystkich Oferentów
nr postępowania: RG. 272.9.2015. PK

dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowa mostu na kanale Rogulickim, w ciągu drogi powiatowej Nr 2512 E w miejscowości Orszewice w km 1+650 wraz z dojazdami”

Prowadząc postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowa mostu na kanale Rogulickim, w ciągu drogi powiatowej Nr 2512 E w miejscowości Orszewice w km 1+650 wraz z dojazdami”, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U.2013.907 z późn. zm), poniżej informuję o pytaniach jakie wpłynęły do Zamawiającego w celu wyjaśnienia treści SIWZ oraz o udzielanych na nie odpowiedziach.

1. Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska i Melioracji Ekomel S.A. w Poddębicach zwraca się z prośbą o wyjaśnienie:\r\n1. W przedmiarze dotyczącym przebudowy mostu na kanale Rogulickim w poz. nr 10 podano ilość zastosowanej ilości mieszanki betonowej niezbędnej do wykonania płyty dennej: 36 m³. Z naszych wyliczeń wynika, że podana w przedmiarze ilość dotyczy tylko jednej płyty. W związku z powyższym prosimy o korektę podanej w przedmiarze ilości na właściwą, tj. 72 m³.\r\n2. W dokumentacji technicznej przebudowy mostu na kanale Rogulickim brak jest projektu skrzydeł przyczółków mostu, w związku z czym nie ma możliwości sprawdzenia poprawności przedmiaru i rzetelnej wyceny. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o brakujące rysunki techniczne skrzydeł mostu i ewentualną korektę przedmiaru.

W przedmiarze celowo dokonano zestawienia tylko dla 1 płyty dennej tak jak to opisano na rysunku nr 7. Wymiary skrzydeł znajdują się na rysunkach przyczółka i dodatkowo opisano je w ujęciu ilościowym w przedmiarze w pozycjach 19.d3 - 21.d3.

STAROSTA
Wojciech Zdziarski