



# Powiat Łęczycki

99-100 Łęczyca, Pl. T.Kościuszki 1  
Tel. (024) 388 72 00; Fax. (024) 721 32 17  
[sekretariat@leczyca.pl](mailto:sekretariat@leczyca.pl) [www.leczyca.pl](http://www.leczyca.pl)

Łęczyca, dnia 01.08.2017 r.

## Do wszystkich Oferentów nr postępowania: RG. 272.13.2017. PK

**dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Modernizacja drogi powiatowej nr 2521E na odcinku Topola Królewska – Błonie; Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych”**

Prowadząc postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „**Modernizacja drogi powiatowej nr 2521E na odcinku Topola Królewska – Błonie; Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych**”, Zamawiający Powiat Łęczycki na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), poniżej informuję o pytaniach jakie wpłynęły do Zamawiającego w dniu 31.07.2017 r. od jednego z Oferentów w celu wyjaśnienia treści SIWZ oraz o udzielanej na nie odpowiedzi.

1. Pyt. dotyczy odpowiedzi 14 i 24 z dn. 27.07.

Prosimy o sprostowanie zapisu odpowiedzi na pytania Nr 14 i 24 .

Wykonanie robót według tej odpowiedzi skutkuje ułożeniem warstwy o grubości 9 cm, czyli znacznie przekraczającej dopuszczalne grubości układane z mieszanek mineralno asfaltowych dla warstw ścieralnych. Maksymalna grubość warstw wykonanych z mieszanki do warstw ścieralnych to 5 cm. układanie takich mieszanek w takiej grubości jaką sugeruje Przedmiar, może skutkować znacznym pogorszeniem parametrów funkcjonalno – użytkowych nawierzchni.

Zamawiający wyjaśnia że, nie zamieszczono w Załączniku Nr 10 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót działu: „D-05.03.05.b Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca i wyrównawcza WG PN-EN”. Należy zastosować warstwę wyrównawczą AC 11W 50/70 i SST według uzupełnionego o w/w dział załącznika Nr 10. W związku z tym należy zastosować warstwę wyrównawczą 4 cm i warstwę ścieralną grubości 5 cm (zgodnie z przedmiarem robót).

W związku z odpowiedzią na powyższe pytania Zamawiający przesuwa termin składania ofert do dnia 04.08.2017 r. do godz.10.00.

W załączeniu zmieniona specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

STAROSTA  
  
Wojciech Zdzisłowski